



COMUNE DI SANT'ARSENIO

OGGETTO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO DA ADIBIRE A MICRO NIDO - ASILO E SERVIZI INTEGRATIVI (CENTRO POLIFUNZIONALE PER FAMIGLIE) NEL COMUNE DI SANT'ARSENIO"

COMUNE DI SANT'ARSENIO (SA)

DESCRIZIONE DEI LAVORI:



ABACO

Degli

NFISSI

RUP:

Arch. Giovanni GUASTALEGNAME

PROGETTISTA:



Ing. Rossella LUPO





ELABORATO [ARCH 09]

SCALA 1:20

Sant'Arsenio, Maggio 2021

ABACO DEGLI INFISSI ESTERNI		1:20
IE01	IE02	
425 X 250 cm	90 X 250 cm	
N.1	N.4	
Infisso in PVC composto da: porta due ante con sopra luce fisso - REI 120 e tre moduli apribili a battente/vasistas	Infisso in PVC composto da : modulo fisso e apertura a battente /vasistas	
 <p>Technical drawing of window IE01. The front view shows a unit with a total width of 4,25 and a total height of 2,5. It consists of three fixed glass modules (each 0,94 wide and 1,11 high) and a double-leaf door (each 0,6 wide and 1,11 high) with a fixed upper pane (0,125 wide and 0,125 high). The door is labeled 'Vetro fisso'. The side view shows the profile of the unit with a total width of 0,125 and a total height of 2,5. The door is shown in an open position, revealing the internal mechanism.</p>		 <p>Technical drawing of window IE02. The front view shows a unit with a total width of 0,9 and a total height of 2,5. It consists of a fixed glass module (0,84 wide and 1,11 high) and a double-leaf door (each 0,06 wide and 1,11 high) with a fixed upper pane (0,125 wide and 0,125 high). The door is labeled 'Vetro fisso'. The side view shows the profile of the unit with a total width of 0,125 and a total height of 2,5. The door is shown in an open position, revealing the internal mechanism.</p>

ABACO DEGLI INFISSI ESTERNI		1:20
IE03	IE04	
325 X 250 cm	300 X 250 cm	
N.1	N.5	
Infisso in alluminio composto da: porta due ante simmetriche a battente e due moduli simmetrici apribili a battente/vasistas - uscita di sicurezza porta REI 120		Infisso in PVC composto da: modulo fisso e due moduli simmetrici apribili a battente/vasistas
		

ABACO DEGLI INFISSI ESTERNI

	1:20
--	------


IE05




300 X 250 cm




200 X 250 cm




Infisso in PVC composto da: due moduli simmetrici ed un modulo asimmetrico
apribili a battente/vasistas




Infisso in PVC composto da: due moduli asimmetrici apribili a battente/vasistas








ABACO DEGLI INFISSI ESTERNI			1:20
IE07	IE08	IE09	
190 X 250 cm	150 X 250 cm	120 X 250 cm	
N.1	N.3	N.6	
Infisso in PVC composto da: modulo un'anta con apertura a battente e un modulo apribile a battente/vasistas - porta REI 120	Infisso in PVC composto da: due moduli simmetrici apribili battente/vasistas	Infisso in PVC composto da due ante apribili - REI 120	
			

ABACO DEGLI INFISSI ESTERNI		1:20
IE10	IE11	
150 X 90 cm	90 X 90 cm	
N.4	N.10	
Infisso in PVC composto da: due moduli simmetrici apribili a battente/vasistas	Infisso in PVC composto da: un'anta apribile a battente/vasistas	
<div><div><div><div><div>E10</div><div><div><div>1,5</div><div>0,72</div><div>0,72</div></div><div><div>1</div></div></div></div></div><div><div><div><div>0,9</div></div><div><div>0,9</div></div></div></div></div></div>		
IE12		
200 X 90 cm		
N.4		
Infisso in PVC composto da: due moduli simmetrici apribile a battente/vasistas		
<div><div><div><div><div>0</div><div><div><div>2</div><div>0,97</div></div><div><div>1</div></div></div></div></div></div></div>		

ABACO DEGLI INFISSI ESTERNI			1:20
IE13	IE14	IE15	
75 X 250 cm	200 X 250 cm	210 X 90 cm	
N.1	N.2	N.1	
Infisso in PVC composto da un'anta apribile a battente	Infisso in PVC composto da due ante apribili a battente/vasistas	Porta REI 120	
<div></div>	<div></div>	<div></div>	

ABACO DEGLI INFISSI INTERNI			1:20
P01	P02	P03	
177 X 300 cm	165 X 300 cm	90 X 210 cm	
2	1	3	
Infisso in PVC composto da: due ante apribili a battente moduli simmetrici e sopra luce apribile a battente/vasistas	Infisso in PVC composto da: due ante apribili a battente moduli simmetriche e sopra luce apribile a battente/vasistas - REI 120	Porta REI 120	
			

ABACO DEGLI INFISSI INTERNI		1:20
P06	P07	
300 X 125 cm	140 X 300	
1	1	
Infisso in PVC fisso	Infisso in PVC composto da un'anta fissa ed una apribile a battente con sopraluce apribile a vasistas	
		
P08		
60 X 60		
1		
Infisso in PVC fisso		
		

ABACO DEGLI INFISSI INTERNI		1:20
P09	P10	
75 X 300 cm	210 X 300	
1	1	
Infisso in PVC interno con struttura e vetro fisso	Infisso interno in PVC composto da un'anta fissa ed una porta vetrata apribile a battente con sopraluce apribile a vasistas	
		

DIMENSIONE DEGLI AMBIENTI E SUPERFICI DI AEROILLUMINAZIONE NATURALE										
SERVIZI INTEGRATIVI: CENTRO POLIFUNZIONALE										
DESCRIZIONE AMBIENTE	SC CALPESTABILE (mq)	1/8 SC SUPERFICIE MINIMA NECESSARIA (mq)	SVu SUPERFICIR UTILE VETRATA DA PROGETTO (mq)		SVu>1/8 SC SUPERFICIE VETRATA DA NORMATIVA (mq)	SA SUPERFICIE APRIBILE DA PROGETTO (mq)	SA> 1/8 SC SUPERFICIE APRIBILE DA NORMATIVA (mq)	Hf ALTEZZA FINESTRA DA TERRA (ml)	PR PROFONDITA' AMBIENTE (ml)	PR< 2,5hf PROFONDITA' < 2,5 HF
SPORTELLINO INFORMATIVO	13,2	1,65	IE06	3,94	VERIFICATO	2,85	VERIFICATO	2,50	4,8	VERIFICATO
GUARDAROBA GENITORI	6	0,75	IE02	1,42	VERIFICATO	0,98	VERIFICATO	2,50	3,75	VERIFICATO
SPOGLIATOIO PERSONALE EDUCATIVO	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WC PERSONALE	4,2	0,56	IE10	1,04	VERIFICATO	1,35	VERIFICATO	1,70	2,57	VERIFICATO
WC DISABILE	5,8	0,72	IE10	1,04	VERIFICATO	1,35	VERIFICATO	1,70	2,57	VERIFICATO
WC DONNE	10	1,25	IE12	1,46	VERIFICATO	1,82	VERIFICATO	1,70	4,8	VERIFICATO
WC UOMINI	11,1	1,38	IE12	1,46	VERIFICATO	1,82	VERIFICATO	1,70	4,8	VERIFICATO
DEPOSITO SERVIZI IGIENICI	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-	
IGIENE BAMBINI	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	VERIFICATO
WC BAMBINI	5,7	0,71	IE12	1,46	VERIFICATO	1,82	VERIFICATO	1,70	2,57	
DEPOSITO ATTREZZATURE LUDICHE	7,2	0,90	IE02	1,42	VERIFICATO	1,8	VERIFICATO	2,50	4,8	VERIFICATO
SPAZIO ALLATTAMENTO /SONNO	35,9	4,48	IE05 + IE06 +IE08 + IE09	12,31	VERIFICATO	8,57	VERIFICATO	2,50	5,30	VERIFICATO
AREA LUDICA /RICREATIVA	44,5	5,6	IE05 + IE06	13,43	VERIFICATO	7,67	VERIFICATO	2,50	5,90	VERIFICATO
AREA ATTIVITA' LABORATORIALI/ESPOSITIVE	58,4	7,3	IE04 + IE06	13,72	VERIFICATO	10,57	VERIFICATO	2,50	5,90	VERIFICATO
AREA TEATRO /RICREATIVA	64,3	8,03	IE05	16,65	VERIFICATO	11,25	VERIFICATO	2,50	5,90	VERIFICATO
SALA ACCOGLIENZA/GUARDAROBA	22,2	2,77	IE02 + IE08	4,24	VERIFICATO	2,95	VERIFICATO	2,50	6,00	VERIFICATO
FILTRO SERVIZI/ ATTIVITA'	28,9	-	-	-	-		-			-